

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał do SIWZ PN 07/07/2020

Dostawa Pompy:

Oferowany towar ma być sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

Pompy o parametrach nie gorszych niż:

	Opis i parametry przedmiotu zamówienia
Pompa do ługu	pompy: <b>Pompy:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Ilość: 1</li><li>2) urządzenie powinno umożliwiać zmianę kierunku tłoczenia</li><li>3) Pompy powinny być odporne na oddziaływanie roztworu ługu sodowego i potasowego</li><li>4) Wydajność co najmniej 1000l/h</li></ol>
	Gwarancja: minimum 12 miesięcy ( <b>kryterium oceny ofert</b> )
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: <ul style="list-style-type: none"><li>- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin;</li><li>- naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;</li><li>- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.</li></ul>